

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุวรรณรัฐ ธัญญะ	ประธานสภา อบต.	สุวรรณรัฐ ธัญญะ	
๒	นางวันเพ็ญ จักรพล	รองประธานสภา อบต.	วันเพ็ญ จักรพล	
๓	นายประสิทธิ์ อ่อนเลิศ	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	ประสิทธิ์ อ่อนเลิศ	
๔	นายโชค อินทร์รักษา	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	โชค อินทร์รักษา	
๕	นายเพิ่ม แก้วมี	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	เพิ่ม แก้วมี	
๖	นายบุญมี น้อยศิลา	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	บุญมี น้อยศิลา	
๗	นายองอาจ อินทผา	เลขานุการสภา อบต.	องอาจ อินทผา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายแก้ว ปานสีสอาด	นายก อบต. เตาปูน	แก้ว ปานสีสอาด	
๒	นายบุญเลิศ บุตรพงษ์	รองนายก อบต. เตาปูน	บุญเลิศ บุตรพงษ์	
๓	นางสมหมาย บุญมี	รองนายก อบต. เตาปูน	สมหมาย บุญมี	
๔	นางจันทนิภา งามบุศยโพยม	เลขานุการนายก อบต. เตาปูน	จันทนิภา งามบุศยโพยม	
๕	นายมาโนช พุทธจอก	ผู้อำนวยการกองช่าง	มาโนช พุทธจอก	
๖	นางอมร จิตตะ	นักวิชาการคลังชำนาญการ รท. ผู้อำนวยการกองคลัง	-	ลา
๗	นางสาวอัญญิณัน จริยะเมธารุจน์	หัวหน้าสำนักปลัด	อัญญิณัน จริยะเมธารุจน์	
๘	นายจันทสมร ภาคภูมิ	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน	จันทสมร ภาคภูมิ	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการสภา อบต. เตาปูน นับจำนวนสมาชิกสภา อบต.เตาปูน ที่เข้าร่วมประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ได้ประธานสภา อบต.เตาปูน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เพื่อเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘ ตามระเบียบวาระต่อไป

/นางสุวรรณรัฐ...

- นางสุวรรณรัฐ ธัญญา (ประธานสภาฯ) - เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
- ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น ในวันที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนได้มาร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้วดิฉันขอเข้าสู่วาระการประชุม วาระที่ ๑ เลยณะคะ
- ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- นางสุวรรณรัฐ ธัญญา (ประธานสภาฯ) - วาระที่ ๑ เรื่อง ที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในส่วนของสภา อบต. เตาปูน วันนี้ไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ ขอเชิญทางคณะผู้บริหาร อบต.เตาปูนคะ
- นายแก้ว ปานสีสอาด (นายก อบต.เตาปูน) - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผม นายแก้ว ปานสีสอาด ขอแจ้ง การจ่ายขาดเงินสะสมตามอำนาจนายก อบท. ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๒๓๓๓ ลว. ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗ อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุน โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ให้แก่ รร.วัดเตาปูน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ จำนวน ๒๘๐,๘๙๖ บาท ตามรายละเอียดที่อยู่ตรงหน้าทุกท่านครับ
- นางสุวรรณรัฐ ธัญญา (ประธานสภาฯ) - ขอเชิญทางหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานปลัด กองคลัง และกองช่าง ค่ะ
- น.ส.อัญญาณี จริยะเมธารุจน์ (หัวหน้าสำนักปลัด) - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร อบต. เตาปูน ดิฉัน นางสาวอัญญาณี จริยะเมธารุจน์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เตาปูน วันนี้ในส่วนของสำนักงานปลัดไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบคะ และเรียนให้ทราบว่า นางอมร จิตตะ นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ลา ค่ะ
- นางสุวรรณรัฐ ธัญญา (ประธานสภาฯ) - ท่านผู้อำนวยการกองช่าง ค่ะ มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบหรือไม่คะ เชิญคะ
- นายมานิช พุทธจอก (ผอ.กองช่าง) - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร อบต. เตาปูน ทุกท่าน ผม นายมานิช พุทธจอก ผู้อำนวยการกองช่าง ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ
- ที่ประชุม** - รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- นางสุวรรณรัฐ ธัญญา (ประธานสภาฯ) - ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ให้ทุกท่านได้ตรวจสอบดูก่อนการประชุมแล้ว เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยคะ โปรดยกมือคะ
- มติที่ประชุม** - ที่ประชุมมีมติรับรอง ๖ เสียง, ไม่รับรอง - เสียง, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

นางสุวรรณรัฐ ธีัญญะ
(ประธานสภา)

- วันนี้เรามีเรื่องเพื่อพิจารณาทั้งหมดสี่เรื่อง ตามรายละเอียดที่เลขาธิการ ได้ส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทุกท่านแล้วนะคะ เริ่มเรื่องแรกกันเลยคะ ขอเชิญทางกองช่างชี้แจงคะ

๑. ขอความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์จากการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

นายมานิช พุทธจอก
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร อบต. เตาปูน ผม นายมานิช พุทธจอก ผู้อำนวยการกองช่าง สืบเนื่องมาจากปัญหาแพสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตำบลเตาปูนล่มลงในแม่น้ำป่าสักและเกิดชำรุดเสียหายเมื่อครั้งช่วงฤดูฝนปีที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรชาวนาที่ใช้น้ำสำหรับปลูกข้าวนาปรังและการเกษตรอื่นๆ เพื่อเตรียม ทางกองช่าง สำนักงานปลัด และกองคลัง จึงได้รับมอบหมายจากนายกแก้ว ปานสีสะอาด นายก อบต. เตาปูน ทหาวิธีช่วยเหลือนั้น จากการตรวจสอบจากหลักฐานเอกสารที่ยังคงเหลือปรากฏอยู่ มีเพียงสำเนาเอกสารส่งมอบ - รับมอบทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ บุคลากร การถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ระหว่างกรมชลประทาน กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ในส่วนของ สถานีสูบน้ำบ้านเตาปูน ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สระบุรี) ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ โดยมี นายอรรถพงษ์ ฉันทานุมิติ หัวหน้าโครงการชลประทานสระบุรี เป็นผู้ส่งมอบ และ นายสุชิน ทองศิริ ประธานกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ ซึ่งการส่งมอบ และ รับมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เป็นการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๒) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (๔) การสาธารณสุข โภชนา และการก่อสร้างอื่นๆ ประกอบกับระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ (๑) "ภารกิจ" หมายถึง งานกรมชลประทานที่ต้องถ่ายโอน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีขอบเขตการถ่ายโอน ดังนี้ (๗) โครงการถ่ายโอนการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ถ่ายโอนทรัพย์สินและอำนาจการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาคล่องส่งน้ำตาดคอนกรีตทั้งสายหลักและสายซอย งานเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า และงานประสานจัดตั้งสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ โดยมีรายการการถ่ายโอนดังนี้

๑. บุคลากร จำนวน ๑ นาย คือ นายสวัสดิ์ มีเจตนา ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ ปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว ตามเอกสารที่แนบ ๑

๒. ทรัพย์สินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

๒.๑ คล่องส่งน้ำตาดคอนกรีต พร้อมอาคาร จำนวน ๕ สาย ดังนี้

- คล่องสายเมน M ยาว ๑,๐๒๕ เมตร
- คล่องสายเมน R ยาว ๑,๓๒๐ เมตร
- คล่องสายเมน L ยาว ๑,๗๒๕ เมตร
- คล่องซอยสาย R-1 ยาว ๙๒๕ เมตร
- คล่องซอยสาย L-1 ยาว ๒,๐๕๐ เมตร

- บ้านพักพนักงานสูบน้ำพร้อมอาคารควบคุมระบบไฟฟ้า รวมป้าย ๑ ชุด จัดตั้งปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยมีมูลค่ารวม ณ วันที่ได้รับมอบทรัพย์สิน ๖,๓๔๐,๕๐๐ บาท

๒.๒ มิเตอร์ไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเตาปูน หมายเลขมิเตอร์ ๙๑๙ - ๙๑๙๐๐๐ ตามภารกิจเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้าจากราษฎรในส่วนที่ราษฎรรับภาระ (อัตราหน่วยละ ๐.๖๐ บาท) และเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าในส่วนที่รัฐอุดหนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน รับเป็นคู่สัญญาในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อัตราหน่วยละ ๐.๔๐ บาท) ตามเอกสารที่แนบ ๓

๒.๓ ครุภัณฑ์ ตามเอกสารที่แนบ ๒

- หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๑๕ KVA ๑ ลูก
 - Electric Switch ขนาด ๖๐๐ A ๑ ชุด
 - เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๑๑๐ KW ๒ เครื่อง
 - มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๑๐ KW ๒ ลูก
 - MORTER CONTROL ขนาด ๑๑๐ KW ๒ ชุด
 - PRIMING PUMP ขนาด ๑ HP ๒ ชุด
 - แพเหล็กติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ๒ ชุด
 - ไม้ตั้งพิวส์ ๑ ชุด
 - ลอกโซ่ ขนาด ๓ TON ๑ ตัว
 - กำมะรอง ๑ ชุด
 - รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA ๑๐๐ ซีซี ๑ คัน
- ทะเบียน ง-๘๓๖๗ สระบุรี
- มิเตอร์วัดไฟฟ้า ขนาด ๕ A ๑ เครื่อง

๒.๔ รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ในเขตโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเตาปูน

- | | | |
|-----------------|-----------|---------------|
| ๑. นายถาวร | การสิทธิ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสมฤทธิ์ | ทองศิริ | รองประธาน |
| ๓. นางจรรักษ์ | สมิงแก้ว | เลขานุการ |
| ๔. นายสมปอง | พันธุวงษ์ | เหรัญญิก |
| ๕. นายศิริ | น้อยศิลา | กรรมการ |
| ๖. นายสมจิตร | ช่อมะกอก | กรรมการ |
| ๗. นายประสิทธิ์ | แก้วมี | กรรมการ |

๒.๕ รายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ/สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ในเขตโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเตาปูน จำนวน ๘๑ ราย แต่ในสำเนาเอกสารบันทึกมอบ - รับมอบ ลำดับที่ ๑ - ๓๗ หายไป มีปรากฏรายชื่อเพียงลำดับที่ ๓๘ - ๘๑ เท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ทุกท่านไปก่อนแล้วนั้น

นายมานิช พุทธจอก
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

- จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ปรากฏว่าทาง อบต.เตาปูน ได้รับและรับการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทางกรมชลประทานมาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ แต่ไม่พบหลักฐานการลงข้อมูลครุภัณฑ์ในทะเบียนครุภัณฑ์ของ อบต.เตาปูน ดังนั้น อบต.เตาปูนจึงไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สถานีสูบน้ำได้ เนื่องจากยังไม่ปรากฏว่าเป็นทรัพย์สินของ อบต.เตาปูน ดังนั้นทางกองช่างจึงได้รับมอบหมายให้

/ดำเนินการ...

ดำเนินการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์และรายงานต่อนายก อบต.เตาปูน เพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เพื่อพิจารณาเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์สถานีสูบน้ำ และนำลงบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ต่อไป เพื่อในอนาคตเมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย ทาง อบต.เตาปูน จะได้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อซ่อมบำรุงรักษา และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลเตาปูนได้ต่อไป ซึ่งจากการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ฯ โดยมี นายมาโนช พุทธจอก ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระชัย ทองนิล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นกรรมการตรวจสอบ และนายอำนาจ พิเทศ นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายงานข้อเท็จจริงตามบันทึกข้อความกองช่าง อบต.เตาปูน ที่ สบ ๗๗๘๐๓/๑๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามที่ได้ส่งสำเนาทันทีแก่เจ้าพนักงาน พร้อมหนังสือเชิญประชุมไปแล้วนั้น ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง

๑.๑ คลองส่งน้ำตาดคอนกรีตพร้อมอาคาร จำนวน ๕ สาย

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑	คลองสาย M = ๑,๐๒๕ เมตร คลองรับน้ำจากท่อสูบน้ำดิบจาก แพสูบน้ำ (คลองสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ)	-จุดเริ่มต้นผนังคลองตาดคอนกรีตชำรุดแตกร้าว เล็กน้อย -ช่วงกลางถึงจุดสิ้นสุดผนังคลองตาดคอนกรีต แตกร้าว หลุดออกเป็นแผ่น เห็นควรทำการปรับปรุง	
๒	คลองสาย R = ๑,๓๒๐ เมตร คลองสายเหนือ เป็นคลองส่งน้ำ เชื่อมต่อจากเขตตำบลสองคอน- จุดสิ้นสุดบรรจบกับคลองสาย M (คลองสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ)	-จากจุดสิ้นสุดคลองส่งน้ำสาย R บรรจบคลอง สาย M ไปถึงจุดเชื่อมต่อเขตตำบลสองคอน สภาพคลองตาดคอนกรีต ใช้งานได้ตามปกติ	
๓	คลองสาย L = ๑,๗๒๕ เมตร	- จากจุดเริ่มต้นคลองสาย L แยกจากคลองสาย M ไปสิ้นสุดตำบลบ้านแก่งอำเภอลำดวน เกียรติ จังหวัดสระบุรี สภาพคลองตาดคอนกรีต ผนังคลองชำรุดเสียหาย แตกร้าว หลุดออกเป็น แผ่น เห็นควรทำการปรับปรุง -ช่วงกลาง มีการวางท่อระบายน้ำภายในคลองส่ง น้ำถมดินทับด้านบน บางพื้นที่มีการเทคอนกรีต ทับด้านบนเพื่อให้พื้นที่ด้านข้างติดต่อกันและใช้ เป็นทางสัญจร บางพื้นที่มีการวางท่อระบายน้ำ ภายในคลองส่งน้ำ วางบ่อพักน้ำคอนกรีตและถม ดินทับด้านบนเพื่อให้พื้นที่ด้านข้างติดต่อกัน เห็นควรมีการปรับปรุงหรือขุดลอก	

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
๔	คลองซอยสาย L-๑ = ๒,๐๕๐ เมตร	-จากจุดเริ่มต้นคลองสาย L-๑ แยกจากคลองสาย L ไปสิ้นสุดตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สภาพคลองตาดคอนกรีตผนังคลองชำรุดเสียหาย แตกร้าว ออกเป็นชั้น เห็นควรทำการปรับปรุง พื้นที่บางส่วนมีการวางท่อระบายน้ำภายในคลองส่งน้ำถมดินทับด้านบนเพื่อให้พื้นที่ด้านข้างติดต่อกัน -ช่วงกลางสภาพคลองตาดคอนกรีตผนังคลองชำรุดเสียหายแตกออกเป็นชั้น มีสภาพเป็นคลองดินไม่มีผนังคอนกรีต เห็นควรทำการปรับปรุง/ก่อสร้างใหม่ -จุดสิ้นสุดสภาพผนังคลองตาดคอนกรีตใช้งานได้ตามปกติ	
๕	คลองซอยสาย R-๑ = ๙๒๕ เมตร	-จุดเริ่มต้นคลองสาย R-๑ แยกจากคลองสาย R สภาพคลองตาดคอนกรีต แตกร้าว แตกออกเป็นชั้น เห็นควรทำการปรับปรุงและตัดหญ้าทำความสะอาด	
	รวมความยาวทั้งหมด	รวมระยะทางคลองส่งน้ำสายหลักและสายรองทั้งหมด ๗.๐๔๕ กิโลเมตร	

๑.๒ บ้านพักพนักงานสูบน้ำพร้อมอาคาร ควบคุมระบบไฟฟ้า รวมป้าย ๑ ชุด

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑ ๒	บ้านพักพนักงานสูบน้ำ บ้านพัก ไม้ยกพื้น ใต้ถุนโล่งขนาด ๓.๕๐ x ๘.๐๐ เมตร ป้ายโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเตาปูน	-สภาพบ้านพักโครงสร้างทำด้วยไม้ มีสภาพผุพังเกิดจากการใช้งานเป็นเวลานาน โครงสร้างหลังคาชำรุด เห็นควรทำการปรับปรุงทั้งหลัง -ตรวจสอบแล้วไม่เจอป้าย	

๒ รายละเอียดครุภัณฑ์

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑	หม้อแปลงไฟฟ้า ๓๑๕ KVA จำนวน ๑ ลูก	-หม้อแปลงไฟฟ้า สภาพหม้อแปลงมีสภาพเก่าทรุดโทรม อาจเกิดจากการใช้งาน ยังใช้งานได้ตามปกติ	
๒	Safety Switch ขนาด ๖๐๐A จำนวน ๑ ชุด	-สภาพเก่า ทรุดโทรม ยังใช้ได้ตามปกติ	
๓	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๑๑๐ KW จำนวน ๑ เครื่อง	- มีสภาพเก่าทรุดโทรมใบพัดชำรุด ต้องทำการถอด เปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้กลับคืนสู่ปกติ กลุ่มผู้ใช้น้ำได้ทำการถอดใบพัดเพื่อซ่อมแซมและ ปรับปรุงระบบทั้งหมด อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๔	มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๑๐ KW จำนวน ๑ เครื่อง	-มีสภาพชำรุดจนใช้การไม่ได้กลุ่มผู้ใช้น้ำได้ถอดและ ทำการซ่อมแซมและพันขดลวดใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๕	Motor Control ขนาด ๑๑๐ KW จำนวน ๑ ชุด	-มีสภาพชำรุดจนใช้การไม่ได้ กลุ่มผู้ใช้น้ำได้ทำการ จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อติดตั้งใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๖	Priming Pump ขนาด ๑ HP จำนวน ๑ ชุด	-มีสภาพชำรุดจนใช้การไม่ได้ ยังไม่มีการจัดซื้อหรือ ติดตั้ง	
๗	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๑๑๐ KW จำนวน ๑ เครื่อง	-มีสภาพเก่าทรุดโทรมใบพัดชำรุด ต้องทำการถอด เปลี่ยนเพื่อซ่อมแซมให้กลับคืนสู่ปกติ ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
๘	มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๑๐ KW จำนวน ๑ ชุด	-มีสภาพชำรุดจนใช้การไม่ได้กลุ่มผู้ใช้น้ำได้วางแผน จะทำการจัดซื้อหรือซ่อมแซมเพื่อให้ใช้การได้ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙	Motor Control ขนาด ๑๑๐ KW จำนวน ๑ ชุด	-มีสภาพชำรุดจนใช้การไม่ได้กลุ่มผู้ใช้น้ำได้วางแผน จะทำการจัดซื้อติดตั้งเพื่อให้ใช้การได้ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	Priming Pump ขนาด ๑ HP จำนวน ๑ ชุด	-มีสภาพชำรุดจนใช้การไม่ได้ ยังไม่มีการจัดซื้อหรือ ติดตั้ง ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑	แพเหล็กติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ชุด	-มีการเชื่อมเหล็กโครงสร้าง เหล็กท่อน โครงหลังคาแพ ใหม่ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทั้งหมด อยู่ระหว่างดำเนินการ -ชำรุดทรุดโทรมใช้การไม่ได้ ได้วางแผนเพื่อทำการ เชื่อมติดตั้งปรับปรุง โครงสร้าง เหล็กท่อนพร้อม อุปกรณ์เสริมควบทั้งหมด	
๑๒	แพเหล็กติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ชุด	-ชำรุดทรุดโทรมใช้การไม่ได้ได้วางแผนเพื่อทำการ เชื่อมติดตั้งปรับปรุงโครงสร้างเหล็กท่อนพร้อมอุปกรณ์ ส่วนควบทั้งหมด ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓	ไม้ดิงพิวส์ ยี่ห้อ Jamson จำนวน ๑ ชุด	-ตรวจสอบแล้วไม่เจอ	
๑๔	รอกโซ่ ขนาด ๓ TON จำนวน ๑ ตัว	-ตรวจสอบแล้วไม่เจอ	
๑๕	กำมะรอง ขนาด ๓ TON ยี่ห้อ ELEPHANT LOOPER จำนวน ๑ ชุด	-ตรวจสอบแล้วไม่เจอ	
๑๖	รถจักรยานยนต์ราชการ ยี่ห้อ YAMAHA ๑๐๐ ซีซี ทะเบียน ง-๘๓๖๗ สระบุรี	มอเตอร์ไซด์ YAMAHA สีแดง มีสภาพเก่า ทรุดโทรม -อยู่ในความครอบครองของ อบต.เตาปูน เปลี่ยน หมายเลขทะเบียน กกว ๗๘๐ สระบุรี ยังใช้การได้	

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑๗	มิเตอร์วัดไฟ ๑ Ø 2 W ๒๒๐ V ขนาด ๕ A PEA ๙๐๘๑๓๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง	-มิเตอร์ไฟฟ้ามีสภาพเก่า ปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน หมายเลขผู้ใช้ไฟปัจจุบัน๒๐๐๐๗๗๙๑๙๙ (บ้านพัก)	
๑๘	หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๙๑๙- ๙๑๙๐๐๐ จำนวน ๑ แห่ง	-หมายเลขผู้ใช้ไฟสถานีสูบน้ำ ฯ หมายเลขปัจจุบัน ๒๐๐๐๗๗๙๒๑๑	

นายมานิช พุทรจอก (ผู้อำนวยการกองช่าง) - ในส่วนข้อมูลขอการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของทางกองช่าง มีนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ ส่วนระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการรับโอนฯ นั้น วันนี้เจ้าหน้าที่กองคลังลาป่วย จึงขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้แจ้งระเบียบ กฎหมายและขั้นตอนการรับโอนครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องครับ

นางสุวรรณรัฐ ธีัญญะ (ประธานสภาฯ) - ขอบคุณท่าน ผอ.กองช่าง ค่ะ ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ค่ะ

น.ส.อัญญิณี จริยะเมธารุจน์ (หัวหน้าสำนักปลัด) - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร อบต. เตาปูน ดิฉัน นางสาวอัญญิณี จริยะเมธารุจน์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เตาปูน ขอนำเรียนระเบียบ กฎหมายและขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับโอนครุภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเตาปูน ดังนี้ค่ะ

- การรับโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๓ กรณีการรับโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการดังนี้

๓.๑ การรับโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนัยข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ การรับโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบข้างต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่จะรับโอนมา สภาพของทรัพย์สิน อายุการใช้งาน การซ่อมแซมและบำรุงดูแลรักษา ซีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการ เช่น ความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ สถานที่ เป็นต้น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีการติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

/- เมื่อได้รับ...

- เมื่อได้รับพัสดุมาแล้ว จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ข้อ ๒๐๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย

สำหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้

(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตามบัญชีหรือทะเบียน

- สรุปขั้นตอนการรับโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีรับโอนครุภัณฑ์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเตาปูน จากกรมชลประทาน เป็นดังนี้

- ตรวจสอบรายการและสภาพครุภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายโอนว่ายังคงอยู่และมีสภาพใช้งานได้หรือไม่ เพื่อรายงานผู้บริหารท้องถิ่น

- รวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์ที่ตรวจสอบแล้ว เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เพื่อขอความเห็นชอบรับโอนฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง

- เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนเห็นชอบรับโอนฯ ทางกองคลังจะนำข้อมูลครุภัณฑ์ลงบัญชีหรือทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ข้อ ๒๐๓

- จากนั้นหากพัสดุ ครุภัณฑ์ เกิดการชำรุด เสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จึงจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาให้ใช้งานได้ต่อไป ค่ะ

นายมานิช พุทธจอก
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

- ในส่วนของระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการรับโอนครุภัณฑ์ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เป็นไปตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้เรียนชี้แจงไปแล้วนะคะ ตามความเป็นจริงแล้วขั้นตอนเหล่านี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ต้องดำเนินการตั้งแต่เมื่อได้รับถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเตาปูน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เรียบร้อย แต่ในเมื่อ ณ ปัจจุบัน เอกสารหลักฐานการคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ทางกองคลังดูแล ไม่ปรากฏหลักฐาน พวกเราจึงต้องมาดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนของเราต่อไปได้ครับ และผมขออนุญาตสรุปรายการครุภัณฑ์ที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อเสนอสภา พิจารณารับโอนฯ ดังนี้ครับ

๑. คลองส่งน้ำตาดคอนกรีต จำนวน ๕ สาย

- คลองสายเมน M ยาว ๑,๐๒๕ เมตร
- คลองสายเมน R ยาว ๑,๓๒๐ เมตร
- คลองสายเมน L ยาว ๑,๗๒๕ เมตร
- คลองซอยสาย R-1 ยาว ๙๒๕ เมตร
- คลองซอยสาย L-1 ยาว ๒,๐๕๐ เมตร

เหตุผล คลองตาดน้ำทั้ง ๕ สาย ยังคงสภาพอยู่ และใช้งานได้ คลองบางสายต้องทำการปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการได้รายงานไปแล้วนั้น

/นายมานิช...

นายมานิช พุทธจอก
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

๒. บ้านพักพนักงานสูบน้ำฯ พร้อมอาคารควบคุมระบบไฟฟ้า รวมป้ายโครงการฯ
เหตุผล บ้านพักพนักงานสูบน้ำฯ แม้จะผุพังไปมาก แต่ยังคงสภาพครุภัณฑ์อยู่ จึงเห็นควร
ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อไป ในส่วนของป้ายโครงการ แม้จะสูญ
หาย แต่เห็นควรจัดทำขึ้นมาใหม่ เนื่องจากจะได้ระบุสถานที่และครุภัณฑ์ของโครงการได้
อย่างชัดเจน

๓. ครุภัณฑ์โครงการ จำนวน ๑๘ รายการ เห็นควรรับโอน จำนวน ๑๕ รายการ ได้แก่

- หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๑๕ KVA ๑ ลูก
- Electric Switch ขนาด ๖๐๐ A ๑ ชุด
- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๑๑๐ KW ๒ เครื่อง
- มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๑๐ KW ๒ ลูก
- MORTER CONTROL ขนาด ๑๑๐ KW ๒ ชุด
- PRIMING PUMP ขนาด ๑ HP ๒ ชุด
- แพลเหล็กติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ๒ ชุด
- รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA ๑๐๐ ซีซี ๑ คัน
- ทะเบียน ง-๘๓๖๗ สระบุรี
- มิเตอร์วัดไฟฟ้า ขนาด ๕ A ๑ เครื่อง
- หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๙๑๙ - ๙๑๙๐๐๐ ๑ หมายเลข

เหตุผล เนื่องจากครุภัณฑ์ ๑๕ รายการนี้ บางรายการยังคงสภาพการใช้งานได้ บาง
รายการที่ชำรุด เสียหาย ต้องดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา และมีบางรายการที่กลุ่ม
ชาวบ้านกำลังดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดังเดิมอยู่

นายมานิช พุทธจอก
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

- ส่วนครุภัณฑ์ตามรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ฯ ของคณะกรรมการฯ ที่เห็นควรไม่
ต้องรับโอนฯ มีจำนวน ๓ รายการ ดังนี้

- ไม้ตั้งพีวส์ ๑ ชุด
- ลอกโซ่ ขนาด ๓ TON ๑ ตัว
- กำมะรอก ๑ ชุด

เหตุผล เนื่องจากครุภัณฑ์ทั้ง ๓ รายการนี้ ไม่คงสภาพ สูญหายไป ตรวจสอบแล้วไปพบ
และคณะกรรมการไม่ได้เสนอความคิดเห็นไว้แต่อย่างใด ครับ

นางสุวรรณรัฐ ัญญะ
(ประธานสภาฯ)

- ขอขอบคุณท่าน ผอ.กองช่าง และท่านหัวหน้าสำนักปลัด ค่ะ ขอให้ท่านสมาชิก อบต.
ทุกท่านร่วมกันพิจารณาการรับโอนครุภัณฑ์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตามที่ทางท่าน
ผู้อำนวยการกองช่างได้สรุปและนำเสนอมาแล้วนั้น และหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถสอบถามหรือเสนอคำแนะนำเพิ่มเติมได้นะคะ

ที่ประชุม

- ไม่มีผู้สอบถามหรือเสนอคำแนะนำเพิ่มเติม

นางสุวรรณรัฐ ัญญะ
(ประธานสภาฯ)

- เมื่อไม่มีผู้สอบถามหรือเสนอคำแนะนำเพิ่มเติมใดๆ ดิฉันจะขอมติที่ประชุม เพื่อเห็นชอบ
รับโอนครุภัณฑ์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเตาปูน ตามรายละเอียดที่ผู้อำนวยการกอง
ช่างเสนอ สรุปได้ดังนี้

๑. คลองส่งน้ำตาดคอนกรีต จำนวน ๕ สาย
๒. บ้านพักพนักงานสูบน้ำฯ พร้อมอาคารควบคุมระบบไฟฟ้า รวมป้ายโครงการฯ
๓. ครุภัณฑ์โครงการ จำนวน ๑๕ รายการ
และไม่รับโอนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏสภาพ จำนวน ๓ รายการ

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเตาปูน ๖ เสียง, ไม้ออนูมัติ - เสียง, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๒. ขออนุมัติโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสุวรรณรัฐ ธีัญญา
(ประธานสภา)

- ต่อไปเป็นญัตติที่ ๒ การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ

นายองอาจ อินทผา
(เลขานุการสภาฯ)

- เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมนายองอาจ อินทผา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระบุดังนี้
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวันสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ

นางสุวรรณรัฐ ธีัญญา
(ประธานสภา)

- เชิญท่านนายก อบต.เตาปูน ชี้แจงรายละเอียดในญัตติการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เชิญค่ะ

นายแก้ว ปานสีสอาด
(นายก อบต.เตาปูน)

- เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผมนายแก้ว ปานสีสอาด นายก อบต.เตาปูน ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดในญัตติที่สอง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ครับ

เหตุผลความจำเป็น

สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องทำงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน โดยการจัดหา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานของปลัดฯ แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนของเรามีงบประมาณน้อย การโอนงบประมาณในแต่ละคราวจึงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมเร่งด่วน และงบประมาณคงเหลือที่จะสามารถโอนฯ ได้ ซึ่งในคราวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๒ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๔๐,๘๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

ขออนุมัติโอนลด

เนื่องจากเป็นงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู (ราคารวมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๔๐,๙๐๐.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๔๐,๙๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้ ๔๐,๙๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท

รวมจำนวนเงินโอนลดทั้งสิ้น ๔๐,๙๐๐.- บาท

ขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบ ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๓๐๐๐ บีทียู (ราคารวมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๐.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๐.- บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๓๐,๙๐๐.- บาท งบประมาณ คงเหลือหลังโอน ๓๐,๙๐๐.- บาท

๒. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบ ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โซฟารับแขก จำนวน ๑ ตัว ตั้งไว้ ๐.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๐.- บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๑๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลัง โอน ๑๐,๐๐๐.- บาท

รวมจำนวนเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.- บาท

นางสุวรรณรัฐ ัญญะ
(ประธานสภาฯ)

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ต้องการสอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่คะ ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมติอนุมัติการโอนงบประมาณฯ ค่ะ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นางสุวรรณรัฐ ัญญะ
(ประธานสภาฯ)

- เช่นนั้นดิฉัน ขอมติที่ประชุมอนุมัติให้ อบต.เตาปูน โอนเงินงบประมาณในหมวด ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๐,๙๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ค่ะ

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ ๖ เสียง, ไม่อนุมัติ - เสียง, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๓. พิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และกำหนดสมัยประชุมสามัญครั้งแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๙

นางสุวรรณรัฐ ัญญะ
(ประธานสภาฯ)

- ต่อไป จะขอนำเรื่องปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑ (๓) ความว่า สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสภาประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดกี่วัน และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีการกำหนดกี่วันเชิญเลขานุการสภาฯ อำนวยระเบียบฯ เกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ค่ะ

/นายองอาจ...

- นายองอาจ อินทพา (เลขานุการสภา) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ (๑) การประชุมสามัญ และข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
- นางสุวรรณรัฐ ธัญญา (ประธานสภา) - ขอบคุณเลขาสภาฯ ค่ะ วันนี้เราจะมาพิจารณากำหนดสมัยประชุมตั้งแต่ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ นะคะ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ
- เชิญท่านประสิทธิ์ อ่อนเลิศ ค่ะ
- นายเพิ่ม แก้วมี (ส.อบต. หมู่ที่ ๕) - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ กระผม นายเพิ่ม แก้วมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๕ ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญ จำนวน ๔ สมัย เช่นเดิมครับ กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๘ เวลา ๑๕ วัน วันเริ่มต้นคือวันที่ ๑ - ๑๕ โดยเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ครับ
- นางสุวรรณรัฐ ธัญญา (ประธานสภา) - ขอผู้รับรองด้วยค่ะ
- ที่ประชุม - รับรอง ๖ เสียง
- นางสุวรรณรัฐ ธัญญา (ประธานสภา) - ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มีจะถือว่าที่ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๘ มี ๔ สมัย โดยมีระยะเวลา ๑๕ วัน มีวันเริ่มต้น คือวันที่ ๑ - ๑๕ และในคราวนี้กำหนดวันสมัยประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ นะคะ
- ที่ประชุม - ไม่มีเสนอเพิ่ม
- นางสุวรรณรัฐ ธัญญา (ประธานสภา) - ต่อไป เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ
- นายบุญมี น้อยศิลา (ส.อบต. หมู่ที่ ๗) - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายบุญมี น้อยศิลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๗ ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ครับ
- นางสุวรรณรัฐ ธัญญา (ประธานสภา) - ขอผู้รับรองด้วยค่ะ
- ที่ประชุม - รับรอง ๖ เสียง
- นางสุวรรณรัฐ ธัญญา (ประธานสภา) - ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มีจะถือว่าที่ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ นะคะ

- นางสุวรรณรัฐ ัญญา (ประธานสภาฯ) - ต่อไป เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ
- นายโชค อินทร์รักษา (ส.อบต. หมู่ที่ ๔) - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายโชค อินทร์รักษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๔ ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ครับ
- นางสุวรรณรัฐ ัญญา (ประธานสภาฯ) - ขอผู้รับรองด้วยค่ะ
- ที่ประชุม - รับรอง ๖ เสียง
- นางสุวรรณรัฐ ัญญา (ประธานสภาฯ) - ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มีจะถือว่าที่ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ค่ะ
- นางสุวรรณรัฐ ัญญา (ประธานสภาฯ) - ต่อไป เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ปีถัดไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ
- นายประสิทธิ์ อ่อนเลิศ (ส.อบต. หมู่ที่ ๒) - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ผม นายประสิทธิ์ อ่อนเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๒ ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ปีถัดไป โดยมีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ครับ
- นางสุวรรณรัฐ ัญญา (ประธานสภาฯ) - ขอผู้รับรองด้วยค่ะ
- ที่ประชุม - รับรอง ๖ เสียง
- นางสุวรรณรัฐ ัญญา (ประธานสภาฯ) - ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มีจะถือว่าที่ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ปีถัดไป โดยกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ค่ะ
- นางสุวรรณรัฐ ัญญา (ประธานสภาฯ) - สรุป มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ สมัย กำหนดสมัยละ ๑๕ วัน ดังนี้
๑. ประชุมสามัญ สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คือวันนี้
 ๒. ประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
 ๓. ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
 ๔. ประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
- และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ปีถัดไป) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
- นางสุวรรณรัฐ ัญญา (ประธานสภาฯ) - มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุมฯ ด้วยค่ะ

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมเห็นชอบ ๖ เสียง, ไม่เห็นชอบ - เสียง, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
๓. พิจารณาคัดเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
- นางสุวรรณรัฐ ธัญญา (ประธานสภา) - เรื่องต่อไป ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา แต่ละครั้ง จำนวน ๓ ท่านค่ะ
- นางวันเพ็ญ จักรพล (รองประธานสภาฯ) - ดิฉัน นางวันเพ็ญ จักรพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๓ และรองประธานสภาฯ ขอเสนอ ท่านประสิทธิ์ อ่อนเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๒ เป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ค่ะ
- นางสุวรรณรัฐ ธัญญา (ประธานสภาฯ) - ขอผู้รับรองด้วยค่ะ
- นายโชค อินทร์รักษา (ส.อบต. หมู่ที่ ๔) - ผม นายโชค อินทร์รักษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๔ รับรองครับ
- นายองอาจ อินทผา (เลขาธิการสภาฯ) - ผม นายองอาจ อินทผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๑ และเลขาธิการสภาฯ รับรองครับ
- นางสุวรรณรัฐ ธัญญา (ประธานสภาฯ) - การรับรองถูกต้อง เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อกรรมการตรวจรายงานการประชุมท่านที่ ๒ ค่ะ
- นายองอาจ อินทผา (เลขาธิการสภาฯ) - ผม นายองอาจ อินทผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๑ และเลขาธิการสภาฯ ขอเสนอ ท่านบุญมี น้อยศิลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๗ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ ๒ ครับ
- นางสุวรรณรัฐ ธัญญา (ประธานสภาฯ) - ขอผู้รับรองด้วยค่ะ
- นายประสิทธิ์ อ่อนเลิศ (ส.อบต. หมู่ที่ ๒) - ผม นายประสิทธิ์ อ่อนเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๒ รับรองครับ
- นายเพิ่ม แก้วมี (ส.อบต. หมู่ที่ ๕) - ผม นายเพิ่ม แก้วมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๕ รับรองครับ
- นางสุวรรณรัฐ ธัญญา (ประธานสภาฯ) - การรับรองถูกต้อง เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อกรรมการตรวจรายงานการประชุมท่านที่ ๓ ค่ะ
- นายโชค อินทร์รักษา (ส.อบต. หมู่ที่ ๔) - ผม นายโชค อินทร์รักษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๔ และรองประธานสภาฯ ขอเสนอ ท่านเพิ่ม แก้วมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๕ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ ๓ ครับ
- นางสุวรรณรัฐ ธัญญา (ประธานสภาฯ) - ขอผู้รับรองด้วยค่ะ
- นายบุญมี น้อยศิลา (ส.อบต. หมู่ที่ ๗) - ผม นายบุญมี น้อยศิลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๗ รับรองครับ
- นางวันเพ็ญ จักรพล (รองประธานสภาฯ) - ดิฉัน นางวันเพ็ญ จักรพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๓ และรองประธานสภาฯ รับรองค่ะ

นางสุวรรณรัฐ ธีญูชะ
(ประธานสภา)

- การรับรองถูกต้อง สรุป สภา เราได้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
ครบจำนวน ๓ ท่าน แล้ว ดังนั้นจะ

๑. นายประสิทธิ์ อ่อนเลิศ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เป็นประธานกรรมการ
๒. นายบุญมี น้อยศิลา ส.อบต. หมู่ที่ ๗ เป็นกรรมการ
๓. นายเพิ่ม แก้วมี ส.อบต. หมู่ที่ ๕ เป็นกรรมการ

- ขอมติเห็นชอบด้วยค่ะ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบ ๖ เสียง, ไม่เห็นชอบ - เสียง, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นางสุวรรณรัฐ ธีญูชะ
(ประธานสภา)

- วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ มีท่านสมาชิกสภา ท่านใด มีเรื่องเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม
อีกหรือไม่คะ

ที่ประชุม


- ไม่มี

นางสุวรรณรัฐ ธีญูชะ
(ประธานสภา)


- ไม่มีนะคะ เช่นนั้นดิฉันขอใช้อำนาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓
บอกลัดประชุมในระหว่างสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
- เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุม ในนามของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
ขอขอบคุณท่านนายก อบต. เตาปูน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เตาปูน หัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่เตาปูนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอปิด
ประชุมค่ะ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๓๕ น.


(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายองอาจ อินทผา)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน


(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม
(นางสุวรรณรัฐ ธีญูชะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ อ่อนเลิศ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายบุญมี น้อยศิลา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเพิ่ม แก้วมี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ ๕